

ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЖАРА В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ НЕОБХОДИМО:

1. Проводить своевременную очистку придомовой территории от сгораемых материалов (веществ), обеспечить проезд (подъезд) к дому. В периоды обильного пуховыделения, растительности и деревьев на придомовой и прилегающей территории, при необходимости, проводить периодический полив их водой.
2. Оборудовать фасад дома указателем (ями) улицы и номера дома, с освещением его в ночное время.
3. Обеспечить придомовую территорию приставной лестницей; дом и надворные постройки – огнетушителем (ями) либо запасом воды не менее 200 литров. Хранение огнетушителей организовать в соответствии с инструкцией (ями) завода-изготовителя.
4. При строительстве надворных построек (временных строений) предусмотреть соблюдение противопожарных разрывов в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
5. При топке печей, мангалов и иного пожароопасного оборудования на твердом топливе, полностью тушить золу и угли; в сильные морозы, во избежание перекала печи, топку производить 2 раза в сутки продолжительностью не более 3 часов.
6. Обеспечить отопительные и банные печи предтопочным металлическим листом размером 50x70 см. Провести ремонт печи и дымохода; трещины в печах и дымовых трубах в доме и на чердаке затереть раствором и побелить.
7. Выполнить **разделку дымохода** (утолщение стенки печи или дымового канала в месте соприкосновения с конструкцией здания, выполненной из горючего материала): не менее 0,5 м от открытых сгораемых конструкций, не менее 0,38 м от защищенных сгораемых конструкций;
8. Выполнить **отступку печи** (пространство между наружной поверхностью печи или дымового канала и стеной или перегородкой из горючих или трудногорючих материалов) в соответствии с таблицей:

Толщина стенки печи, мм	Отступка	Расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала (трубы) до стены или перегородки, мм	
		не защищенной от возгорания	защищенной от возгорания
120	Открытая	260	200
120	Закрытая	320	260
65	Открытая	320	260
65	Закрытая	500	380

9. Не реже одного раза в три месяца дымовые трубы чистить от сажи; оборудовать трубу дымохода искрогасителем.
10. Оборудовать светильники плафонами и колпаками, предусмотренными конструкцией оборудования.
11. Предусмотреть применение электрооборудования, имеющего степень защиты в соответствии с характеристиками используемых электроприборов.
12. Внутреннюю разводку выполнить скрыто, в коробах из негорючего либо трудногорючего материала (трубах; с изоляцией провода от сгораемых конструкций) при частом срабатывании аппаратов защитного отключения электропитания, заменить оборудование на новое, с аналогичными характеристиками срабатывания.
13. Разместить газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвалные этажи.
14. Обеспечить запирание шкафов для баллонов на замок, жалюзиями для проветривания и предупреждающими надписями "Огнеопасно. Газ". У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".

ЗАПРЕЩЕНО:

- на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту, основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня («небесные фонари»);
- хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях (объемом более 5-ти литров), путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях;
- на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости с легковоспламеняющимися горючими жидкостями, горючими газами;
- разведение костров (сжигание твердых бытовых отходов) на расстоянии менее 50 метров от строений;
- курение и пользование открытым огнем в сараях, кладовых и других местах хранения горючих материалов;
- оставлять без присмотра находящееся под напряжением оборудование и электронагревательные приборы;
- эксплуатировать «воздушные» линии электропередач над сгораемыми кровлями надворных построек;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- эксплуатировать электрооборудование, имеющее повреждения либо признаки неисправной работы, самодельное («кустарное») оборудование, а также оборудование с ветхой либо потерявшей защитные свойства изоляцией;
- при использовании бытовых газовых приборов запрещается:
 - а) эксплуатировать бытовые газовые приборы при утечке газа;
 - б) присоединять детали газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
 - в) проверять герметичность соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.
- оставлять спички и зажигательные принадлежности в доступных для детей местах;
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать топку или контроль за печью, детям и лицам, относящимся к маломобильной группе населения (признанных недееспособными);
- производить топку печей в сильный ветер, с открытыми (незакрывающимися) дверками, применять для растопки легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также перекаливать печь;
- производить сушку дров, одежды и сгораемых материалов на поверхности печи, хранить на предпочточном листе дрова и иные сгораемые материалы.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА:

- немедленно сообщить в пожарную часть о пожаре, организовать дежурство у ближайшего телефона (**телефоны вызова: со стационарного – 01, с сотового 101, 010 либо 112**);
- по возможности обесточить электросеть, удалить газовый баллон в безопасное место;
- воздержаться от открытия окон и дверей и разбивания стекол до прибытия пожарной охраны.
- оповестить соседей о пожаре, принять меры к эвакуации людей на безопасное расстояние;
- принять меры к тушению пожара;
- организовать встречу прибывших подразделений пожарной охраны.