

### **ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЖАРА В МНОГОКВАРТИРНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ НЕОБХОДИМО:**

- не допускать хранения (размещения) мебели в общих коридорах, лестничных клетках и площадках, а также не допускать хранение бытового и иного мусора и организовывать гардеробы, встроенные помещения;
- не допускать изменение проектных объемно-планировочных решений (установка дополнительных перегородок, самовольное выгораживание помещений в общих лестничных клетках; переустановка конструкций входных квартирных дверей) с нарушением пожарной безопасности;
- исключить случаи ограждений территории дома установкой строений, устройств и организацией парковок, затрудняющих подъезд (проезд) к жилому дому (подъездам);
- не допускать хранения на чердаках, технических этажах, в подвалах дома, каких-либо сгораемых материалов;
- ограничить свободный доступ посторонних лиц в чердачные и подвальные помещения дома, электротехнические и машинные помещения лифтов;
- исключить использование нагревательных и отопительных бытовых приборов с открытой нагревательной спиралью;
- исключить самостоятельное подключение (отключение) электросетей квартиры (помещения) в вводно-распределительном устройстве на этаже (жилой секции);
- исключить случаи слива в бытовую канализацию горючих и легковоспламеняющихся жидкостей;
- исключить случаи самовольного объединения систем вентиляции разных помещений;
- проверить надписи на маркировке автоматов отключения электросетей помещений, при превышении нормативной величины, заменить аппараты защиты;
- проверить состояние аварийных пожарных выходов, проходов и металлических лестниц в смежные балконы (лоджии; этажи; помещения);
- очистить общие коридоры, лестничные клетки от мебели, строительных материалов, мусора; исключить организацию гардеробов;
- исключить сушку белья над газовыми и электрическими плитами;
- не допускать перекала печи;
- проверять герметичность трубопроводов газовой плиты мыльным раствором;
- не допускать изменение функционального назначения жилых помещений (организацию производственных помещений; административно-бытовых помещений) без соответствующего проекта и своевременного выполнения, соответствующих новому назначению помещений требований пожарной безопасности.

### **ЗАПРЕЩЕНО:**

- изменять функциональное назначение жилых помещений (организацию складов; производственных помещений; административно-бытовых помещений) без соответствующего проекта и своевременного выполнения, соответствующих новому назначению помещений требований пожарной безопасности;
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- устанавливать в ваннных и душевых комнатах штепсельные розетки и дополнительные выключатели;
- самостоятельно проводить подключение (отключение) трубопроводов газовой плиты и питания электроплит;

- использовать автоматы защиты с номинальным током отключения более чем:
  - для освещения – 16 А;
  - для сетей со штепсельными розетками – 25 А;
  - в поэтажных ВРУ (на входе) - 40А;
- сушить предметы одежды, обуви, предметы бытовой химии вблизи и над газовыми конфорками и нагревательными поверхностями электрических плит и бытовых нагревательных приборов;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- устраивать в подвалах жилых домов кладовые (сарай) жильцов и размещать сгораемые материалы в чердачных помещениях;
- самовольно ликвидировать междуэтажные пожарные лестницы, перекрывать проемы аварийных выходов на соседние балконы (этажи);
- остеклять незадымляемые лестничные клетки;
- использовать пиротехнические изделия;
- проводить огневые работы без предупреждения о них соседей;
- проводить окрасочные работы без устройства вентиляции помещений;
- курение в местах общего пользования (коридоры, лестничные клетки и площадки);
- хранение спичек в доступных для детей местах;
- эксплуатацию неисправных электрических розеток, вилок, выключателей, электроприборов с неисправными аппаратами защитного отключения;
- оставление без надзора электроприборов, включенных в сеть, в том числе находящихся в режиме «ожидания»;
- сжигание мусора на придомовой территории;
- оставление несовершеннолетних детей и лиц с ограниченными возможностями (недееспособных) без надзора;
- при эксплуатации газового оборудования не допускать включения плиты при наличии запаха газа, признаках неисправной работы конфорок.

#### **ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА:**

- немедленно сообщить в пожарную дружину или пожарную часть, организовать дежурство у ближайшего телефона (**телефоны вызова: со стационарного – 01, с сотового 101, 010 либо 112**);
- сообщить в пожарную часть **название объекта, адрес, номер телефона**
- по возможности, обесточить электросеть;
- в случае если Вы оказались в помещении, и возможность выйти самостоятельно не имеется; воздержаться от открытия окон и дверей и разбивания стекол до прибытия пожарной помощи;
- эвакуироваться на безопасное расстояние принять меры к эвакуации людей, спасению материальных ценностей;
- организовать встречу подразделения пожарной охраны указать кратчайший путь к месту его возникновения;
- сообщить сотрудникам пожарной охраны о наличии в доме людей (места возможного нахождения), местах расположения внутренних пожарных кранов и мест забора воды;
- **при сообщении о пожаре в одной из квартир подъезда, сообщить о происшествии соседям по лестничной клетке одеть верхнюю одежду и выйти на улицу (при отсутствии угрозы жизни и здоровью); выйдя на придомовую территорию отгоните личный автотранспорт для освобождения проезда для аварийных служб.**