



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Автостоянки, улицы, границы квартала
- Здания и сооружения (наименование, номер, этажность, тип)
Тип кирпич - к, панель - п, блок - б, шлакоблок - шб, металл - м
жилое - ж, нежилое - н
- Ограждение территории
- Надземная теплосеть (диаметр и длина участка)
1-35
Ж-70
- Подземная теплосеть (диаметр и длина участка)
1-27
Ж-80
- Тепловая камера (номер)
14-22
- Задвижка (номер)
1-12
- Вентиль (номер)
2-5
- Компенсатор вертикальный
- Компенсатор горизонтальный
- Пересечение трасс на разных уровнях
- Переход
- Перемычка (номер и диаметр)
10-1
0,8
- Воздушники (номер и диаметр)
10-5, 10-4
0,7
- Дренажи (номер и диаметр)
10-1, 10-2
0,5

ПРИМЕЧАНИЕ

Нумерация арматуры теплосети в паре
нечетная - на подающем трубопроводе
четная - на обратном трубопроводе
Обозначение арматуры перемычка - П, воздушник - В, дренаж - Д
Первое число обозначает квартал, второе - номер арматуры

Лист № 001
Изд. № 01
Листов 1

ЦЭГТС				Литера	Масса	Масштаб
Схема теплосети центральная часть						
Изм.	Лист	Исполн.	Подпись	Дата		
		Чертил	Гусельников В.А.			
		Разраб	Гусельников В.А.			
		ЦЭГТС	Бурдина О.Ф.			
		Нач. ПТС	Михалков Р.Х.			
		Главинженер	Лобарницкий А.В.			
				Лист	Листов	
				Филиал "ЯГРЭС" ОАО "ЭОН Россия"		
				Формат А1		