



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- - - - - Автодороги, улицы, границы квартала
- | | |
|---|----|
| 2 | кх |
|---|----|

 - Здания и сооружения (наименование, номер, этажность, тип)
 Тип: кирпич - к, панель - п, блок - б, шлакоблок - шб, металл - м
 хилое - х, нежилое - н
- Ограждение территории
- | | |
|--|---------------|
| | 1-18
20-28 |
|--|---------------|

 - Надземная теплосеть (диаметр и длина участка)
- | | |
|--|---------------|
| | 1-17
20-28 |
|--|---------------|

 - Подземная теплосеть (диаметр и длина участка)
- | | |
|--|-------|
| | 18-27 |
|--|-------|

 - Тепловая камера (номер)
- | | |
|--|-----|
| | 1-9 |
|--|-----|

 - Задвижка (номер)
- | | |
|--|-----|
| | 2-9 |
|--|-----|

 - Вентиль (номер)
- | | |
|--|-------|
| | 100-4 |
|--|-------|

 - Компенсатор вертикальный
- | | |
|--|-------|
| | 100-4 |
|--|-------|

 - Компенсатор горизонтальный
- | | |
|--|-------|
| | 100-4 |
|--|-------|

 - Пересечение трасс на разных уровнях
- | | |
|--|-------|
| | 100-1 |
|--|-------|

 - Переход
- | | |
|--|-------|
| | 100-4 |
|--|-------|

 - Перемычка (номер и диаметр)
- | | |
|--|-------|
| | 100-4 |
|--|-------|

 - Воздушники (номер и диаметр)
- | | |
|--|-------|
| | 100-4 |
|--|-------|

 - Дренажи (номер и диаметр)

ПРИМЕЧАНИЕ

Нумерация арматуры теплосети в поле:
 нечетная - на подающем трубопроводе
 четная - на обратном трубопроводе
 Обозначение арматуры: перемычка - П, воздушник - В, дренаж - Д.
 Литера "С" обозначает северная часть поселка, число - номер арматуры.

ЦЭГТС				Литера			Масштаб		
Схема теплосети Северная часть									
Изм.	Лист	Исполн.	Подпись	Дата					
Чертил		Гусельников А.							
Разраб		Гусельников В. А.							
ЦЭГТС		Бурдина Д. Ф.							
Нач. ППС		Мифтахов Р. Х.							
Глав. инженер		Лобарнищев А. В.							
				Литера			Листов		
				Филиал "ЯГРЭС"			ОАО "ЭОН Россия"		
				Формат А1					